



COMUNE DI CARCOFORO

C.A.P. 13026 Via Centro, 19 - Tel e fax. 0163/95125

E mail carcoforo@cert.ruparpiemonte.it

N° 06/2020 registro ordinanze

IL SINDACO

Vista la nota dell'ASL VC Dipartimento di prevenzione servizio igiene alimenti e nutrizione di Vercelli in data 14/08/2020, con cui viene comunicato l'esito prodotto dal laboratorio ARPA di Novara, prot. n° 0049270 del 14/08/2020, da cui si evince la **non rispondenza dei parametri microbiologici** a quanto previsto D.lgs. 31/01 dell'acqua prelevata in data 11/08/2020 dagli acquedotti comunali, nel seguente punto di prelievo: in località **Fontana dietro municipio**,

visto l'articolo n. 54 del D. Lgs. 267/2000,

ORDINA

- che le acque prelevate dall'acquedotto comunale in località fontana dietro al municipio non vengano utilizzate per uso alimentare umano **se non previa bollitura** finché non ne sarà accertata nuovamente l'idoneità a mezzo delle opportune analisi, ai sensi delle vigenti normative.
- di adottare immediatamente tutte le misure necessarie per la disinfezione delle vasche e dei punti di presa, al fine di rispettare i parametri microbiologici previsti dal D.lgs. 31/2001.

Dalla residenza municipale, lì 17/08/2020



IL SINDACO

Bertolini Vittorio

Firma apposta digitalmente